

Předběžné vyjádření k budoucí výstavbě - OBYTNÁ ZÓNA HRÁDEK - STŘED.

Přes pozemky č.k. 365/94, 365/95, 365/96, 365/87 v k.ú. Hrádek u Rokycan přechází nadzemní vedení VN 22KV s vodiči bez izolace z roku výstavby 1989, které je chráněno ochranným pásmem.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí v tomto případě od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 10 metrů.

Ochranné pásmo nadzemního vedení VN je možno přiměřeně snížit podle toho, co se v ochranném pásmu bude stavět. Např. nemovitosti a jejich části je možno stavět v minimální vzdálenosti 4 metry od krajního vodiče, pokud je zároveň splněna norma PNE 333301.

Oplocení je možno stavět v souběhu s vedením v minimální vzdálenosti 2 metry od krajního vodiče. Oplocení musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu zařízení distribuční soustavy. Nadzemní vedení VN 22kV bude neoplocené, volně přístupné. Vodivé konstrukce v ochranném pásmu vedení musí být uzemněny atd.

Každou situaci je nutné posoudit dle zpracované dokumentace individuálně. Výše uvedené nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení ani souhlas s činností v ochranném pásmu. Je nutné dodat kompletní projektovou dokumentaci ke schválení a v dostatečném předstihu před zahájením prací je nutno podat žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení a řídit se podmínkami, které budou na základě podané žádosti stanoveny.

S pozdravem

Pavel Nohovec

ČEZ Distribuce, a. s.

Guldenerova 2577/19

326 00 PLZEŇ

www.cezdistribuce.cz