

Na základě zjištěných skutečností při preventivní požární prohlídce objektů:

- Džbánek č.p.8
- garáž zvonička č.p.59
- kiosek koupaliště parcelní číslo 318.

Bylo zjištěno, že se v těchto objektech neprovádí žádné činnosti, proto lze tyto objekty začlenit dle §4 odst.1, písm. a Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Po dohodě s paní starostkou, jsem nainstaloval ve zmiňovaných objektech PHP, byl vypnut přívod El. energie a vstupy do objektů jsme označili: vstup zakázán - mimo provoz.

V případě rekonstrukce objektů, nebo před zahájením činností v objektech, je nutné zajistit požární bezpečnost.

--

Děkuji
Bufka Václav
technik PO